

Міністерство освіти і науки України
Відокремлений структурний підрозділ
«Чернігівський фаховий коледж інженерії та дизайну
Київського національного університету технології та дизайну»

Затверджено наказом
від 18.12.2023 № 230-ОД

Інструкція № 90
про заходи пожежної та техногенної безпеки
у приміщенні електрощитової

1. Галузь застосування

1.1. Ця Інструкція поширюється на приміщення електрощитової (далі — електрощитова), встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі виникнення пожежі та є обов'язковою для ознайомлення і виконання її положень всіма особами, які перебувають в електрощитовій, працівниками та обслуговувальним персоналом.

1.2. Усі працівники при прийнятті на роботу і в процесі праці не рідше одного разу на рік повинні проходити інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки, цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях. Персонал повинен знати порядок дій у разі виникнення пожежі.

2. Вимоги пожежної безпеки

2.1. Приміщення електрощитової використовувати лише за призначенням.

2.2. Приміщення електрощитової повинні своєчасно очищатися від горючого сміття, відходів і постійно утримуватись у чистоті.

2.3. Всі розподільчі шафи та щити мають бути зачинені, оснащені схемою під'єднання споживачів із пояснювальними написами та вказаним значенням номінального струму апарата захисту.

2.4. Двері електрощитової тримати зачиненими. На дверях вказати місце зберігання ключів.

2.5. Електрощитову комплектують вогнегасником.

2.6. У приміщенні електрощитової заборонено:

- зберігати продукцію, устаткування, меблі та інші сторонні предмети;
- улаштовувати виробничі дільниці;
- застосовувати відкритий вогонь;
- курити (дозволено курити лише у спеціально відведених місцях);
- користуватися електронагрівальними приладами (електроплитками, електрочайниками, кип'ятильниками);
- улаштовувати та експлуатувати тимчасові електромережі;
- залишати без нагляду ввімкнуті в електромережу електроприлади;
- експлуатувати кабелі та дроти із пошкодженою або такою, що втратила захисні властивості, ізоляцією;
- залишати під напругою кабелі та дроти з неізольованими струмопровідними жилами;

- користуватися пошкодженими розетками, відгалужувальними та з'єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами, а також лампами, скло яких має затемнення або випинання.

2.7. Порядок огляду, приведення в пожежобезпечний стан і закриття приміщень, після закінчення роботи.

Після закінчення робочого дня працівники повинні навести порядок в електрощитовій, зачинити вікна та вимкнути електроживлення приладів і обладнання, яким вони користувалися.

Відповідальний за пожежну безпеку у приміщенні після закінчення роботи повинен оглянути його, переконатися у відсутності порушень, що можуть привести до пожежі, перевірити відключення електроприладів, має впевнитися в її пожежобезпечному стані і лише потім зачинити приміщення.

3. Обов'язки та дії співробітників у разі пожежі

3.1. При виникненні пожежі в першу чергу дії повинні бути спрямовані на забезпечення безпеки і евакуації людей.

3.2. У разі виявлення ознак пожежі працівник, який їх помітив, повинен:

- негайно повідомити про це пожежно-рятувальну службу за номером телефону – **101**. При цьому необхідно назвати адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

- вжити заходів щодо гасіння пожежі з використанням первинних засобів пожежогасіння;

- вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію;

- організувати рятування людей (евакуацію), вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, не пов'язаних із ліквідацією пожежі;

- перевірити здійснення оповіщення людей про пожежу;

- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;

- організувати взаємодію з аварійними службами (електротехнічною, газовою, сантехнічною та транспортною);

- у разі потреби викликати до місця пожежі медичну та інші служби;

- під час пожежі необхідно утримуватися від відкриття вікон та дверей, щоб запобігти припливу свіжого повітря, що сприятиме швидкому поширенню вогню;

- повідомити директора коледжу (за його відсутності – іншій посадовій особі).

Інженер з охорони праці

Світлана РУБАН