Додаток 6
до Вимог щодо забезпечення
нумерації та здійснення обліку фонду
захисних споруд цивільного захисту
(пункт 9)

АКТ
огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

«28» лютого 2024 року

місто Чернігів

Головний спеціаліст управління з питань НС та ЦЗН ЧМР
Коптель Олександр Володимирович
Провідний інспектор ВЗНС ЧРУ ГУ ДСНС України у Чернігівській обл.
Ігнатенко Дмитрій Ігорович
ДОП СДОП ВП ЧРУП ГУНП в Чернігівській обл. Журавльов Сергій Валерійович
(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у присутності Заступника директора з адміністративно-господарської роботи Прищепа Сергія Івановича
(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:
м. Чернігів, вул. *Івана Мазепи, 64*

державної, ~~комунальної~~, ~~приватної форми власності~~
(непотрібне закреслити)

що належить ВСП «Чернігівський фаховий коледж інженерії та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну»
(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)
підвальне приміщення \ ~~технідпілля~~
основне функціональне призначення,
вбудоване в триповерхову будівлю навчального закладу
розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)
загальна площа *119* кв.м, загальний об'єм *238* куб.м
2. Загальний стан об'єкта:
технічний працездатний
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)
санітарний задовільний
(задовільний, незадовільний)
загальний стан приміщень чисті, сухі
(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))
3. Стан входів, додаткових аварійних виходів 2 входи/виходи, не захаращено, захищено від атмосферних опадів, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю
(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)
4. Стан систем вентиляції: природня вентиляція
(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)
5. Стан системи водопостачання централізоване
(централізоване водопостачання або інше джерело,

наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи передбачено проєктом
(передбачено / не передбачено проєктом)

санвузли наявний 1 санвузол
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) відсутні
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення справна, передбачено проєктом
(передбачено / не передбачено проєктом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення в наявності вмикачі/вимикачі, люмінесцентні лампи відсутні, резервна система електропостачання акумулятор, генератор, заземлення електрообладнання в наявності
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проєктом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення
відсутні
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації
передбачено систему пожежної сигналізації відсутня
(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння обладнано первинними засобами пожежогасіння
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

підвальне приміщення, вбудоване в триповерхову будівлю навчального закладу за адресою,
(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення
м. Чернігів вул. Івана Мазепи, 64 рекомендовано для укриття населення
як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов: обладнання засобами зв'язку.
(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:	
Головний спеціаліст управління з питань НС та ЦЗН ЧМР	Олександр КОПТЕЛЬ
Провідний інспектор ВЗНС ЧРУ ГУ ДСНС України у Чернігівській обл.	Дмитрій ІГНАТЕНКО
ДОП СДОП ВП ЧРУП ГУ НП в Чернігівській обл.	Сергій ЖУРАВЛЬОВ

З актом ознайомлений:	
Заступник директора з адміністративно-господарської роботи	Сергій ПРИЩЕП
	(власне ім'я, прізвище)